



Comunità del Territorio "Costa Paradiso"
07038 Trinità d'Agultu (OT)
C.F. 82006630907

☎ Ufficio 079 689 742 - Tel/Fax 079 689 450
☎ Vigilanza 079 689 712
✉ E-mail: segreteria@comunitacostaparadiso.com
Info: www.comunitacostaparadiso.com

Spett.
Provincia Olbia Tempio
Settore 5
Ambiente e sostenibilità
Tutela delle acque, energia inquinamento acustico, elettromagnetico e atmosferico
Via Nanni 17/19

07026 OLBIA

OGGETTO : Autorizzazione provvisoria allo scarico dei reflui urbani provenienti dall'impianto di depurazione Costa Paradiso – ottemperamento alla richiesta dell'Ente in indirizzo prot 24395 del 03/10/2013

In relazione a quanto in oggetto si allegano alla presente i risultati delle analisi dei campioni di acqua di scarico in ingresso all'impianto di depurazione e della vasca di accumulo prima della dispersione a suolo.

1. Luglio 2013

2. Agosto 2013

3. Settembre 2013

In relazione agli interventi effettuati nel periodo considerato si specifica che sono state operate le manutenzioni ordinarie e straordinarie, del sistema di collettamento reflui fognari (stazioni di sollevamento e condotte) e dell'impianto di depurazione e più precisamente:

- ✳ **Stazioni sollevamento:** sostituzione pompa di rilancio nella stazione di sollevamento Maja9 e controllo e manutenzione dei sistemi di automatismo e dei quadri elettrici; Stazione di sollevamento MAIA 50 manutenzioni ordinarie; MAIA 95 manutenzione ordinaria, sostituzione pomapa di rilancio con relativo sistema di controllo livello.
- ✳ **Rete fognaria:** manutenzione ordinaria delle linee;
- ✳ **Impianto di depurazione:** sostituzione delle lame Thomson nelle vasche di ossidazione.

Nel periodo considerato è stato inoltre completato lo studio funzionale all'ottenimento delle autorizzazioni per l'appalto dei lavori del sistema ed in particolare:



Comunità del Territorio "Costa Paradiso"
07038 Trinità d'Agultu (OT)
C.F. 82006630907

☎ Ufficio 079 689 742 - Tel/Fax 079 689 450
☎ Vigilanza 079 689 712
✉ E-mail: segreteria@comunitacostaparadiso.com
Info: www.comunitacostaparadiso.com

| Tav. | Elaborato | Scala |
|-------------|--|--------------|
| 1 | Pericolosità idraulica ex ante | 1:2.000 |
| 2 | Pericolosità idraulica con mitigazione | 1:2.000 |
| 3 | Pericolosità idraulica con mitigazione e sovrapposizione opere in progetto | 1:4.000 |
| 4 | Pericolosità geologica con sovrapposizione opere in progetto | 1:4.000 |

Allegati

- A Relazione di accompagnamento
- B Aspetti energetici/approvigionamenti idrici
- C Piano di cantierizzazione
- D Relazione compatibilità idraulica
- E Relazione compatibilità geologica
- F Studio previsionale di impatto acustico