

Oggetto : VERBALE di "COLLAUDO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE DEL PIANO DI  
LOTTIZZAZIONE CONVENZIONATO IN ZONA F1-7 ex F6 LOCALITA' COSTA PARADISO"-  
*Verbale n°1 del 23.09.2015*

Il sottoscritto collaudatore Ing. Lorenzo Corda, in forza dell'incarico di cui alla determinazione n°94 del 19.04.2012 del R.S. del Comune di Trinita' D'Agultu e V., ha provveduto, previa comunicazione all'ufficio comunale competente, ad effettuare visita di collaudo alla presenza dei S.ri :

Geom. G. Serra (Coord. Servizi tecnici Comunita' Costa Paradiso)

Ing. Gianpiero Cassitta (consulente Comunita' Costa Paradiso)

Il collaudatore informa i presenti di quanto di seguito riportato :

- sulla scorta delle indicazioni dell'amministrazione comunale, ha preso visione , in conformità ai dettami di cui all'art. n°4 della L. 847/64, art. 44 L. 865/71, L. 109/94 e suo D.A., DPR 554/99, art. 141 D.Lgs. 163/06 e loro ss.mm.ii., dello stato attuale del depuratore di Costa Paradiso ed in particolare se sul medesimo , rispetto a quanto verificato nel precedente sopralluogo, sono stati effettuati lavori di manutenzione ordinaria e/o straordinaria al fine di mantenere l'efficienza tecnica prevista.

S

i è proceduto quindi ad effettuare prima visita all'impianto di depurazione sulla scorta degli allegati grafici attestanti lo stato attuale .

Dall'analisi documentale e dagli elementi emersi in sede si rileva che il depuratore non è stato oggetto di interventi di manutenzione straordinaria, in particolare si è riscontrato che è pienamente funzionante solo una vasca di depurazione e le tubolature di aria compressa sono in più punti staffate per ovviare a perdite sulla linea, inoltre lo stato di degrado delle pareti delle strutture in c.a. è evidenziato dall'emersione dei ferri ossidati di armatura.

Si ritiene che debbano essere richieste le analisi delle acque relative al periodo estivo al fine di verificare l'effettiva funzionalità dell'impianto a carico umano elevato.

Si resta a disposizione per le ulteriori, che saranno preventivamente concordate con l'Amministrazione Committente.

Sassari li 23.09.2015

Il collaudatore

Ing. Lorenzo Corda

